

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 202/03

RILASCIATO ALLA DITTA:
CHIORLIN ARTURO SNC

PROVE ESEGUITE:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)
TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)
RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 6,16 M
SUPERFICIE TOTALE: 1,62 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

MOD. 68 SOFT LINE

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 8A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4

**TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 202/03 DEL 26/02/04 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.
REGGIO EMILIA, 26/02/04**

Tested by **CONSORZIO
LEGNOLEGNO**