

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0497T/09

Rilasciato alla ditta:
CHIORLIN ARTURO SNC DEI F.LLI CHIORLIN & C.

PROVE ESEGUITE:

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351-1 - UNI EN 14609)

Dimensione campione:

Larghezza dell'anta su cui è installato il dispositivo di sicurezza e/o bloccaggio: 0,65 M

Perimetro apribile: 10,12 M

Superficie totale: 3,21 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

MOD. 68 PORTA FINESTRA A DUE ANTE CON APERTURA ANTA/ANTA RIBALTA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CONFORME

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0497T/09 del 25/01/2010 emesso da questo Laboratorio.