

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 1015/09

Rilasciato alla ditta:

CHIORLIN ARTURO SNC DEI F.LLI CHIORLIN & C.

PROVE ESEGUITE:

**Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)**

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,24 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:


MOD. 68 PORTA FINESTRA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 8A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3**


La Direzione Generale

Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 1015/09 del 17/05/2010 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 17/05/2010

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**