

**SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0184R/09**

Rilasciato alla ditta:

**CHIORLIN ARTURO SNC DEI F.LLI CHIORLIN & C.**

PROVE ESEGUITE:

**Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)**

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,24 m

Superficie totale: 2,99 m<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:


**MOD. 68 PORTA FINESTRA**

VALORE CONSEGUITO:

**INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE:  $R_w$  41 (-2;-6) dB**

La Direzione Generale


Stefano Mora



*Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n.0184R/09 del 25/05/2010 emesso da questo Laboratorio.*

Il Direttore Tecnico

Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 25/05/2010

**CONSORZIO  
LEGNOLEGNO**