

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0135I/10

Rilasciato alla ditta:
CHIORLIN ARTURO SNC DEI F.LLI CHIORLIN & C.


PROVE ESEGUITE:
Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: 9,24 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
MOD. 68 PORTA FINESTRA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
CLASSE DI RESISTENZA ALL'URTO DA CORPO MOLLE E PESANTE: 2

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n.0135I/10 del 17/05/2010 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

